

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области
(300034, г. Тула, ул. пр-кт Ленина 2, т.36-44-74, e-mail:ucgo@region.tula.ru)

Отдел надзорной деятельности Пролетарского района г. Тулы
(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

г. Тула
(место составления акта)

« 20 » сентября 20 12 г.
(дата составления акта)
16 часов 45 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 302

по адресу/адресам: г. Тула, ул. Веневское шоссе, д. 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД Пролетарского района г. Тулы №302 от 01 августа 2012 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая /внеплановая, документальная/ выездная)

Объекта защиты ГОУ НПО ТО «Профлицей №25 им. Н. Демидова» по адресу: г. Тула, ул. Веневское шоссе, д. 3

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 11 ч. 30 мин. 17.09.2012г. по 16 ч. 45 мин. 20.09.2012г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Пролетарского района г. Тулы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГОУ НПО ТО «Профлицей №25 им. Н. Демидова» Федин А.Г.
20.08.2012 г. 15 час. 25 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Зам. начальника ОНД Пролетарского р-на г. Тулы подполковник вн. службы Белинский Вадим Юрьевич, инспектор ОНД Пролетарского р-на г. Тулы ст. лейтенант вн. службы Минасуев Иван Валериевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Федин Анатолий Григорьевич и другие выделенные представители

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых


1	2	3	4
1.	Восстановить предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из общих коридоров на лестничные клетки и двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.ст.4; ППБ 01-03 п. 40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшатся условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно. (ППР в РФ п.36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их).	возлагается ответственность за совершение нарушений

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнен п.1 предписания №117/1/61 (1-4) от 10.04.2012 года,

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 302/1/162(1) от 20.09.2012 г., протокол № 44 от 20.09.2012 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД Пролетарского района г. Тулы
В.Ю. Белинский
(должность, фамилия, инициалы)

«20» сентября 2012 г.

инспектор ОНД Пролетарского района г. Тулы
И.В. Минасуев
(должность, фамилия, инициалы)


«20» сентября 2012 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГОУ НПО ТО «Профлицей №25 им. Н. Демидова» Федин Анатолий Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » сентября 20 12 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Одновременно сообщаем, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99